【 2021년 하반기 휴양림 수질 현황 】

○ 2021년 하반기 충주시 관내 휴양림 음용수 수질 실험 분석 의뢰
- 검사일 : 2021.10.29.
- 시료수 : 3개
- 항목 : 46개 항목 (대장균, 납, 불소, 비소, 수은, 시안, 크롬, 카드뮴, 냄새, 색도, PH 등)
- 분석기관 : 충주시환경수자원본부

구 분	주 소	양수능력	신고번호	판정 결과
봉황자연휴양림	충주시 중앙탑면 수룡봉황길540	25m³/일 (장미산)	제2200101652호	적합
		60m³/일 (낙엽송)	제2200300137호	적합
문성자연휴양림	충주시 노은면 우성1길 191	40m³/일	제2200700096호	적합

○ 먹는물 수질검사 의뢰 공무, 수질검사 신청서



고객의 가치를 소중히 여기는 시민의 행복파트너

충주시시설관리공단

수신자 충주시장(상수도과장)
(경유)
제 목 먹는물 수질검사 의뢰

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 충주시 관내 휴양림 음용수에 대하여 다음과 같이 실험 분석을 의뢰합니다.

- 다 음 -

가. 건 명 : 자연휴양림 먹는물 수질검사 의뢰
나. 시 료 수 : 3개
다. 항 목 : 46개 항목
라. 세부 내역

구 분	주 소	양수능력	신고번호	비고
봉황자연휴양림	충주시 중앙탑면 수룡봉황길540	25㎥ /일	제2200101652호	참고용
		60㎥ /일	제2200300137호	
문성자연휴양림	충주시 노은면 우성1길 191	40㎥ /일	제2200700096호	

붙임 수질검사신청서 1부. 끝.

충주시시설관리공단 이사장 관인생략

수신자

일반직 홍석현 부장 전결 10/28 [illegible]

협조자 일반직 [illegible] 일반직 [illegible]

시행 휴양사업부-3756(2021.10.28) 접수
우 27452 충청북도 충주시 노은면 우성1길 191 (문성자연휴양림, 휴양사업부) / www.cjfmc.or.kr
전화 043-870-7932 전송 043-851-9468 / blue43e@cjfmc.or.kr / 공개



(별지 제1호서식)

민원서류	수질검사신청서			처리기간
처리기한 . . .				14일 (공휴일 제외)
신청인	우편물 수령 주소	충주시 충주호수로 1170	상호명	충주시시설관리공단
	성 명	홍석현	전 화	043-870-7932
검체내역	검 체 명	[✓ 먹는물], ~~생활용수~~, ~~농업용수~~, ~~공업용수~~, 기타( )	검사목적	**정기, 허가, 재검, 참고**
	검사근거 (관련법)	[✓ 지하수], 식품위생, 공중위생, 학교보건, 기타( )	허가/ 신고번호	원 수 (✓) 정 수 ( )
	소 유 자 (이용자)	김원식	채수일자	2021년 10월 일 시
	채수장소	충주시 노은면 우성1길 191 (1), 충주시 중앙탑면 수룡봉황길 540 (2)		
	검체수량	각4ℓ x 3	시험항목	46개
시료처리방법		보관, 반환, 폐기	수 수 료	각270,100원 x 3
비 고				

충주시 먹는물 수질검사기관 운영 조례 제6조의 규정에 의하여 위와 같이 검사를 신청합니다.

봉합자	소속	
	직급	
	성명	

2021년 10 월 21 일

신청인 : 홍석현 서명 또는 날인

충주시환경수자원본부장 귀하

※ 수수료 납부는 충주시세외수입고지서에 의함

접수	접수일자	
	접수번호	
	접 수 자	

상수도-QP-03-01 A4(210×290㎜)

○ 수질검사 성적서



충주시환경수자원본부

수신자 충주시시설관리공단
제 목 수질검사성적서

접수번호	21-1-00868	접수일	2021. 10.29	검 체 명	먹는물
검사목적	참고	검사근거		허가/신고번호	2200700096
채수장소	충주시 노은면 우성1길 191(휴양시설관리팀)			봉인공무원	

검 사 항 목	기 준	결 과	검 사 항 목	기 준	결 과
1.일반세균	100CFU/mL 이하	1	24.벤젠	0.010mg/L 이하	불검출
2.총대장균군	불검출/100mL	불검출	25.톨루엔	0.700mg/L 이하	불검출
3.대장균	불검출/100mL	불검출	26.에틸벤젠	0.300mg/L 이하	불검출
4.망간	0.300mg/L 이하	불검출	27.크실렌	0.500mg/L 이하	불검출
5.납	0.010mg/L 이하	불검출	28.1.1.1-트리클로로에탄	0.100mg/L 이하	불검출
6.불소	1.50mg/L 이하	불검출	29.1.1-디클로로에틸렌	0.030mg/L 이하	불검출
7.비소	0.010mg/L 이하	불검출	30.사염화탄소	0.002mg/L 이하	불검출
8.셀레늄	0.010mg/L 이하	불검출	31.경도	1000mg/L 이하	101
9.수은	0.001mg/L 이하	불검출	32.과망간산칼륨소비량	10.0mg/L 이하	2.6
10.시안	0.01mg/L 이하	불검출	33.냄새	없음	없음
11.크롬	0.05mg/L 이하	불검출	34.맛	없음	없음
12.암모니아성질소	0.50mg/L 이하	불검출	35.구리	1.000mg/L 이하	불검출
13.질산성질소	10.0mg/L 이하	2.1	36.색도	5도 이하	불검출
14.카드뮴	0.005mg/L 이하	불검출	37.세제(ABS)	0.5mg/L 이하	불검출
15.붕소	1.00mg/L 이하	0.01	38.수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.3
16.페놀	0.0050mg/L 이하	불검출	39.아연	3.000mg/L 이하	0.006
17.다이아지논	0.0200mg/L 이하	불검출	40.염소이온	250mg/L 이하	13
18.파라티온	0.0600mg/L 이하	불검출	41.철	0.30mg/L 이하	불검출
19.페니트로티온	0.0400mg/L 이하	불검출	42.탁도	1.00NTU 이하	0.17
20.카바릴	0.070mg/L 이하	불검출	43.황산이온	200mg/L 이하	12
21.테트라클로로에틸렌	0.010mg/L 이하	불검출	44.알루미늄	0.20mg/L 이하	0.04
22.트리클로로에틸렌	0.030mg/L 이하	불검출	45.1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/L 이하	불검출
23.디클로로메탄	0.020mg/L 이하	불검출	46.1.4-다이옥산	0.050mg/L 이하	불검출
판 정	적 합				
기준초과항목	-				

이 성적은 제시된 검사물에 한하며 의뢰목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

충주시환경수자원본부장

문성자연휴양림



충주시환경수자원본부

수신자 충주시시설관리공단
제 목 수질검사성적서

접수번호	21-1-00867	접수일	2021. 10.29	검 체 명	먹는물
검사목적	참고	검사근거		허가/신고번호	2200300137
채수장소	충주시 중앙탑면 수룡봉황길 540(낙엽송-60)			봉인공무원	

검 사 항 목	기 준	결 과	검 사 항 목	기 준	결 과
1.일반세균	100CFU/mL 이하	0	24.벤젠	0.010mg/L 이하	불검출
2.총대장균군	불검출/100mL	불검출	25.톨루엔	0.700mg/L 이하	불검출
3.대장균	불검출/100mL	불검출	26.에틸벤젠	0.300mg/L 이하	불검출
4.망간	0.300mg/L 이하	불검출	27.크실렌	0.500mg/L 이하	불검출
5.납	0.010mg/L 이하	불검출	28.1.1.1-트리클로로에탄	0.100mg/L 이하	불검출
6.불소	1.50mg/L 이하	0.37	29.1.1-디클로로에틸렌	0.030mg/L 이하	불검출
7.비소	0.010mg/L 이하	불검출	30.사염화탄소	0.002mg/L 이하	불검출
8.셀레늄	0.010mg/L 이하	불검출	31.경도	1000mg/L 이하	62
9.수은	0.001mg/L 이하	불검출	32.과망간산칼륨소비량	10.0mg/L 이하	1.2
10.시안	0.01mg/L 이하	불검출	33.냄새	없음	없음
11.크롬	0.05mg/L 이하	불검출	34.맛	없음	없음
12.암모니아성질소	0.50mg/L 이하	불검출	35.구리	1.000mg/L 이하	불검출
13.질산성질소	10.0mg/L 이하	0.5	36.색도	5도 이하	불검출
14.카드뮴	0.005mg/L 이하	불검출	37.세제(ABS)	0.5mg/L 이하	불검출
15.붕소	1.00mg/L 이하	불검출	38.수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.5
16.페놀	0.0050mg/L 이하	불검출	39.아연	3.000mg/L 이하	0.006
17.다이아지논	0.0200mg/L 이하	불검출	40.염소이온	250mg/L 이하	5
18.파라티온	0.0600mg/L 이하	불검출	41.철	0.30mg/L 이하	불검출
19.페니트로티온	0.0400mg/L 이하	불검출	42.탁도	1.00NTU 이하	0.23
20.카바릴	0.070mg/L 이하	불검출	43.황산이온	200mg/L 이하	4
21.테트라클로로에틸렌	0.010mg/L 이하	불검출	44.알루미늄	0.20mg/L 이하	불검출
22.트리클로로에틸렌	0.030mg/L 이하	불검출	45.1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/L 이하	불검출
23.디클로로메탄	0.020mg/L 이하	불검출	46.1.4-다이옥산	0.050mg/L 이하	불검출
판 정	적 합				
기준초과항목	-				

이 성적은 제시된 검사물에 한하며 의뢰목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

충주시환경수자원본부장

봉황자연휴양림 (낙엽송)



충주시환경수자원본부

수신자 충주시시설관리공단
제 목 수질검사성적서

접수번호	21-1-00866	접수일	2021. 10.29	검 체 명	먹는물
검사목적	참고	검사근거		허가/신고번호	2200101652
채수장소	충주시 중앙탑면 수룡봉황길 540(장미산-25)			봉인공무원	

검 사 항 목	기 준	결 과	검 사 항 목	기 준	결 과
1.일반세균	100CFU/mL 이하	0	24.벤젠	0.010mg/L 이하	불검출
2.총대장균군	불검출/100mL	불검출	25.톨루엔	0.700mg/L 이하	불검출
3.대장균	불검출/100mL	불검출	26.에틸벤젠	0.300mg/L 이하	불검출
4.망간	0.300mg/L 이하	불검출	27.크실렌	0.500mg/L 이하	불검출
5.납	0.010mg/L 이하	불검출	28.1.1.1-트리클로로에탄	0.100mg/L 이하	불검출
6.불소	1.50mg/L 이하	0.29	29.1.1-디클로로에틸렌	0.030mg/L 이하	불검출
7.비소	0.010mg/L 이하	불검출	30.사염화탄소	0.002mg/L 이하	불검출
8.셀레늄	0.010mg/L 이하	불검출	31.경도	1000mg/L 이하	47
9.수은	0.001mg/L 이하	불검출	32.과망간산칼륨소비량	10.0mg/L 이하	1.8
10.시안	0.01mg/L 이하	불검출	33.냄새	없음	없음
11.크롬	0.05mg/L 이하	불검출	34.맛	없음	없음
12.암모니아성질소	0.50mg/L 이하	불검출	35.구리	1.000mg/L 이하	불검출
13.질산성질소	10.0mg/L 이하	1.8	36.색도	5도 이하	불검출
14.카드뮴	0.005mg/L 이하	불검출	37.세제(ABS)	0.5mg/L 이하	불검출
15.붕소	1.00mg/L 이하	불검출	38.수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.0
16.페놀	0.0050mg/L 이하	불검출	39.아연	3.000mg/L 이하	0.005
17.다이아지논	0.0200mg/L 이하	불검출	40.염소이온	250mg/L 이하	15
18.파라티온	0.0600mg/L 이하	불검출	41.철	0.30mg/L 이하	불검출
19.페니트로티온	0.0400mg/L 이하	불검출	42.탁도	1.00NTU 이하	0.11
20.카바릴	0.070mg/L 이하	불검출	43.황산이온	200mg/L 이하	4
21.테트라클로로에틸렌	0.010mg/L 이하	불검출	44.알루미늄	0.20mg/L 이하	불검출
22.트리클로로에틸렌	0.030mg/L 이하	불검출	45.1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003mg/L 이하	불검출
23.디클로로메탄	0.020mg/L 이하	불검출	46.1.4-다이옥산	0.050mg/L 이하	불검출
판 정	적 합				
기준초과항목	-				

이 성적은 제시된 검사물에 한하며 의뢰목적 이외의 광고, 선전 등에 이용할 수 없으며 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

충주시환경수자원본부장

봉황자연휴양림 (장미산)